

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2734286 ф.(347)2525952 E-mail: cancel@mchs.rb
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности Бураевского района

(наименование органа государственного надзора)

с.Бураево, ул. Мажита Гафури, 4, тел. 8(34756)2-15-94, E-mail: gpn-buraevo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Гузель» с.Бураево» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Гиндуллин И.Р.*

отделение надзорной деятельности № 10

Бураевского района

(наименование органа ГПН)

от « 8 » апреля 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ___ ч ___ мин.

« 11 » апреля 2014 г. по ___ ч ___ мин. « 5 » мая 2014 г.

проведена проверка

начальником ОНД Бураевского района Гиндуллиным Ильфатом Рафисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Гузель» с.Бураево» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан (ФИЛИАЛЫ МАДОУ ЦРР - Д/С №1 ГУЗЕЛЬ С.БУРАЕВО В Д. Большебадраков, в д. Кашлыково, д. Кушманаково, д. Старобикметово), Д.Кашлыково, ул. Молодежная 12; д. Старобикметово, ул. Школьная 3; д. Кушманаково, ул. Роберта Ахметгалиева 53; д. Большебадраково, ул. Мира 6

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *руководитель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Гузель» с. Бураево» Муллаярова Гузель Габдулсалямовна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в помещениях филиалов МБДОУ ЦРР-детский сад № 1 с. Бураево в д. Большебадраково, д. Каинлыково, д. Ст. Бикметово руководителем не обеспечено наличие табличек с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны(ФИЛИАЛ МАДОУ ЦРР - Д/С №1 ГУ-ЗЕЛЬ С.БУРАЕВО В Д. БОЛЬШЕБАДРАКОВО)	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	15.07.14.	
2	в помещениях расположения пожарных постов в филиалах МБДОУ ЦРР-д/с №1 с. Бураево в д. Кушманаково, д. Большебадраково руководителем не обеспечено наличие инструкции по действиям персонала при получении сигнала о пожаре и при неисправности систем противопожарной защиты (Общее)	Правила противопожарного режима в РФ п. 64	15.07.14.	
3	в филиалах МБДОУ ЦРР-д/с №1 с. Бураево в д. Кушманаково, д. Каинлыково, д. Большебадраково имеющиеся огнетушители не имеют порядковых номеров нанесенных краской на корпус огнетушителя (Общее)	Правила противопожарного режима в РФ п. 475	15.07.14.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2014 г.

(квартал, месяц).

начальник ОНД Бураевского района

Гиндуллин Ильфат Рафисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«5» мая 2014г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)



(подпись)

руководитель МБДОУ ЦРР-детский сад №1
«Гузель» с. Бураево

Муллаярова Гузель Габдулсаямовна
(должность, фамилия, инициалы)

«05» мая 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

(347)2339999